

録画サーバー自動シャットダウン対応 UPS について

録画サーバーを安全にご利用いただくにあたり、電源異常時の UPS として録画サーバーの自動シャットダウンが可能な製品は以下のとおりです。

1. 対象録画サーバーモデル名

現行: TVR-2UC/TVR-2UDX/TVR-2ULL/TVR-2ULLR/TVR-NANO の各シリーズ

(2015 年以降出荷の TVR-DT、TVR-2U シリーズ)

OS: Linux(通常品)、Windows 化バージョンどちらも対応

2. 録画サーバー自動シャットダウン対応 UPS

■ オムロン製 UPS

動作検証済み UPS: BY35S、BY50FW

使用する管理ソフトウェア「オムロン Simple Shutdown Software」※録画サーバーとの通信ポートは USB のみ。

本ソフトは、録画サーバー出荷時の組込みオプションとなります。

3. 自動シャットダウン動作試験結果

【設定内容】「Simple Shutdown Software V2.20 および V2.50」 設定: デフォルト、通信ポート検索: 自動
待機時間: 60 秒、外部コマンド: なし、シャットダウンに必要な時間: 180 秒

試験と正常動作 ↓	録画サーバーモデル→	2UC	2UDX	2ULL	2ULLR	NANO
通常停電: 停電→UPS 出力→(60 秒後)サーバーシャットダウン→UPS 停止→復電→UPS 起動→サーバー再起動		○	○	○	○	○
停電時シャットダウン前の復電: 停電→UPS 出力→60 秒以内に復電→UPS 出力停止待機		○	○	○	○	○
停電時シャットダウン中の復電: 停電→UPS 出力→(60 秒後)サーバーシャットダウン中→復電→サーバーシャットダウン→UPS 停止→UPS 起動→サーバー再起動		○	○	○	○	○
復電後録画サーバー再起動中の再停電: 停電→UPS 出力→(60 秒後)サーバーシャットダウン→UPS 停止→復電→UPS 起動→サーバー再起動中→停電→UPS 出力→(60 秒後)サーバーシャットダウン→UPS 停止		○	○	○	○	○

※この復電後はサーバー再起動まで、サーバーの電源を入れないこと。

以上

【お問合せ】 株式会社ディーグラット

本社: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-23-2 第 25SY ビル TEL.03-5467-4786